**Информация о проделанной работе по подготовке объектов ООО «Водоканал Нижний Одес» к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. на 25 июля 2017 г.**

1. На участке Комплекс очистных сооружений выполнены следующие работы:
   - замена задвижки ду 200 мм на вторичном отстойнике № 4, 5, 6 – 4 шт.;
   - выполнен ремонт деревянных мостков на иловых картах – 40 м;
   - выполнена гидропромывка канализационных магистралей – 600 м;
   - выполнен ремонт частей канализационных колодцев – 100 %;
   - чистка приемной камеры КНС № 1;
   - замена запорной арматуры ду 150 мм на насосе № 8 (воздуходувная станция).
2. Выполнены работы по замене ветхих канализационных сетей:
   - линия канализации по адресу ул. Пионерская д. 9 ду 150 м – 27 м;
3. Выполнены следующие работы по ремонту ветхих водопроводных сетей:
   - замена линии водоснабжения по адресу ул. Ленина д. 13 от ПГ 8 ввода в здание ду 63 м – 36 м;
   - замена линии водоснабжения по ул. Пионерская от ВК 17 до ПГ 118 ду 63 мм – 132 м;
   - выполнен текущий ремонт оголовков водопроводных колодцев – 2 шт.;
   - заменена запорная арматура на магистральном водопроводе в ВК 83 – ду 150 мм, 1 шт., в ВК 2000 – ду 100 мм, 1 шт.;
   - заменена секущей запорной арматуры на магистральном водопроводе – ду 150 мм, 2 шт.
   - замена линии водоснабжения по ул. Нефтяников д.10 от ПГ 7 до ввода в здание - ду 63мм – 136м;